

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке  
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код  
06.10.2021 КНМ 55210061000201185769



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Омск, ул. Интернациональная, 41, т. 25-65-16, und@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Омскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 281, т. 46-57-50, e-mail: tond\_omr@55mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 394/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному  
учреждению «Детский сад «Красноярский» Омского муниципального района  
Омской области».

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения главного государственного инспектора  
Омского района по пожарному надзору Дюндюкова Алексея Юрьевича  
№ 397 от « 06 » октября 2021 года  
в период с « 15 » октября 2021 г. по « 28 » октября 2021 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

Государственным инспектором Омского района по пожарному надзору Каримовым  
Евгением Игоревичем

(орган государственного пожарного надзора)

проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица,  
заведующая МБДОУ «Детский сад «Красноярский» Нефедьева Ольга Олеговна

(должность, фамилия, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не обеспечено автоматическое отключение при пожаре системы общеобменной вентиляции кондиционирования воздуха в помещениях пищеблока, прачечной расположенных на 1 этаже в здании детского сада.	пункт 6.24 свода правил 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с изменениями №№ 1, 2); статьи 4, 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.06.2022	
2.	Системы пожарной сигнализации смонтированные в здании детского сада не обеспечивают защиту от ложных срабатываний, а именно: сигнал «пожар» выполняется при срабатывании одного пожарного извещателя без осуществления процедуры перезапроса.	ст.ст 4, 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года; п.п. 6.1.1, 6.4.1, 6.5.1 свода правил 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проекти-	01.06.2022	

		рования».	
3.	Двери лестничных клеток на 1, 2 этажах (№№ 1, 2, 28, 40 по плану согласно экспликации технического паспорта на здания) не имеют уплотнений в притворах (фактически двери с приспособлением для самозакрывания закрываются неплотно).	п. 4.4.6 Свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст. ст. 4, 6, 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года.	01.06.2022
4.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определения класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского назначения, расположенного на 1 этаже (№ 21 согласно экспликации технического паспорта на здание), расположенного на 2 этаже (№ 26 согласно экспликации технического паспорта на здание).	п. 12 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года.	01.06.2022

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности. При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Красноярский»

Нефедьева Ольга Олеговна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

*Нефедьева*

(подпись)

Государственный инспектор Омского района по  
пожарному надзору Каримов Евгений Игоревич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)