



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России)

644099, г. Омск, ул. Интернациональная, дом 41, тел. 25-55-16, E-mail: kia@ugps.omsk.su

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Омского района

УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644021, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 281

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 73/1/1-2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Красноярский» Омского муниципального района Омской области»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Омского района по пожарному надзору N 73 от «11» марта 2019 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 час. 00 мин. "18" марта 2019 года до 11 час. 00 мин "27" марта 2019 года проведена плановая проверка государственным инспектором Омского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Пономаревым Николаем Владимировичем территории, зданий (помещений) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Красноярский» Омского муниципального района Омской области» по адресу: 644510, Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Мичурина, д.64.

проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад «Красноярский» Судаковой Еленой Анатольевной (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности, не соответствует требованиям раздела XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»	п. 2, п. 461, 462 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012	01.08.2019г.	
2.	Руководитель не обеспечил наличие на дверях помещений производственного (технического) и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012	01.08.2019г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Омского района

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

по пожарному надзору Пономарев Н.В.

по пожарному надзору)

«27» марта 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ Судакова Е.А.
(подпись)

«27» 03 2019 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



Судакова Е.А.
(подпись)

Судакова Е.А.
(должность, фамилия, инициалы)

в разделе «Общая информация» должна быть размещена информация актуальная на **15 марта 2019 года** с вложением всех учредительных документов (устава, изменения к Уставу и другие). В учредительных документах, Свидетельстве о государственной регистрации или листе записи ЕГРЮЛ актуальное наименование вашей организации. Приказы о создании организации, о назначении руководителя должны содержать актуальную на **15.03.2019 года** информацию о ФИО руководителя организации;

- в разделе «Плановые показатели» должна быть размещена информация о плановых показателях на 2019 год;

- в разделе «Фактические показатели» должны быть размещены отчетные формы за 2018 год.

Убедительно просим усилить контроль за полнотой, своевременностью и достоверностью размещаемой информации.

Заместитель руководителя Управления
Федерального казначейства по Омской области

С.Г. Ермола



Каплунова Г.И.
(3812) 24-52-21